

1090-06-05-02



201905311111130035  
COMUNICACIONES EXTERNAS  
Mayo 31, 2019 11:11  
Radicado 2019030035



Sabaneta,

Señor  
**ROGER CANO**  
Director de Obra Monteflor-Acacia  
**Arquitectura y Construcciones S.A**  
Teléfono: 3122595562  
Sabaneta- Antioquia

**Asunto** Respuesta a radicado N° 2019015335 del 14 de mayo de 2019  
Solicitud de descarga de aguas residuales a red del municipio en  
la CL 64 S vereda las Lomitas, proyecto Monteflor de Arconsa.

La Secretaría de Obras Públicas e infraestructura del municipio de Sabaneta, dando respuesta al radicado del asunto, se permite comunicarle que la red de alcantarillado del municipio de Sabaneta localizada en dicho sector, es una red combinada con diámetro de ocho pulgadas (8") que no cuenta con la capacidad hidráulica suficiente para atender el desarrollo urbanístico de la zona.

Por lo anterior antes de autorizar una conexión PROVISIONAL a dicha red, la empresa ARCONSA como urbanizadora y constructora del proyecto MONTEFLOR deberá presentar ante esta Secretaría los diseños de las redes y gestión que ha adelantado ante Empresas Públicas de Medellín con el fin de determinar que la conexión no será definitiva y garantizar que en el futuro el proyecto se conectará a la red operada por las Empresas Públicas de Medellín.

Atentamente,

  
**JULIÁN ALBERTO GRAJALES ALVAREZ**  
Secretario de Obras Públicas e Infraestructura  
Ldjo30/05/2019

Con copia: Secretaria de Planeación y Desarrollo territorial